

NATURE DE L'INSTALLATION – CIRCUIT DÉDIÉ	COURANT ASSIGNÉ MAX (DISJONCTEUR)	SECTION MINIMALE DES CONDUCTEURS CUIVRE	PRODUIT PRÉCONISÉ
POINT D'ÉCLAIRAGE OU PRISE COMMANDÉE	16A	1,5mm ²	Fil rigide H07V-U 1,5mm ² Ou fil rigide H07V-U Speedfil 3G1,5mm ² Ou câble rigide R2V 3G1,5mm ²

À SAVOIR

La norme impose un code couleur pour le conducteur de neutre (bleu clair) et le conducteur de protection (vert/ jaune) uniquement.